



ACCIDENTE: Fuga de gas refrigerante de equipos de climatización y cámaras frigoríficas.

CONSIDERACIÓN DEL ACCIDENTE: Grave

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- Revisiones periódicas de los equipos de climatización y cámaras frigoríficas siguiendo normativa.
- Tomar precauciones durante los mantenimientos preventivos y correctivos realizados a estos equipos.

PLAN DE EMERGENCIA PROPUESTO:

1. Identificar equipo con fuga, desconectar el mismo.
2. Avisar al servicio de mantenimiento.
3. Recogida y entrega de residuos peligrosos a un gestor autorizado

DATOS DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA (BOMBEROS, SERVICIOS DE LIMPIEZA...):

- Servicios de mantenimiento
- Coordinación de Servicios Generales
- Emergencias: 112

ASPECTOS AMBIENTALES ASOCIADOS:

- Emisiones a la atmósfera (gases refrigerantes)

COMPROBACIONES PERIÓDICAS (DESCRIPCIÓN):

Comprobación del correcto funcionamiento de los equipos.

Realización de simulacros.

FIRMADO: Coordinación Servicios Generales